



Informace o případu	
Typ případu	Bytové domy
Číslo zakázky	Vzorový příklad 2
Název zakázky	Ohřev TUV pro 24 b.j.
Zadavatel	
Zpracovatel	Slavíková

Maximální limity pro výpočet	
Počet ohřivačů	2 ks
Limit nedostatku TUV	600 litry

Typ ohřivače	Počet	Objem TUV		Objem TUV		Výkon celkem
		v ohřivačích	Nedostatek TUV	celkem	Přebytek TUV	
Stacionární s uzavřenou komorou a nuceným odtahem						
Q7-220-VENT-C	2 ks	440 l	140 l	580 l	0 l	54,0 kW
Q7-300-VENT-C	2 ks	600 l	0 l	600 l	20 l	54,0 kW
Q7-400-VENT-C	2 ks	800 l	0 l	800 l	220 l	54,0 kW