



Informace o případě	
Typ případu	Ostatní případy
Číslo zakázky	Vzorový příklad č. 4
Název zakázky	FIT centrum-ohřev vody pro masážní vany
Zadavatel	
Zpracovatel	Slavíková

Maximální limity pro výpočet	
Počet ohřivačů	1 ks
Limit nedostatku TUV	30 litry

Typ ohřivače	Počet	Objem TUV		Objem TUV		Výkon celkem
		v ohřivačích	Nedostatek TUV	celkem	Přebytek TUV	
Stacionární s odtahem do komína						
Q7-75-NRRS	1 ks	265 l	0 l	265 l	43 l	17,5 kW
Q7-100-NRRS	1 ks	355 l	0 l	355 l	148 l	20,7 kW
Stacionární s intenzivním ohřevem a odtahem do komína						
Q7E-80-115	1 ks	309 l	0 l	309 l	128 l	26,0 kW
Q7E-80-140	1 ks	309 l	0 l	309 l	156 l	32,0 kW
Q7E-80-180	1 ks	298 l	0 l	298 l	188 l	41,0 kW
Q7E-95-199	1 ks	357 l	0 l	357 l	271 l	46,0 kW
Q7E-95-260	1 ks	335 l	0 l	335 l	330 l	63,0 kW
Q7E-70-360	1 ks	278 l	0 l	278 l	278 l	78,0 kW
Q7E-65-400	1 ks	253 l	0 l	253 l	253 l	98,0 kW
Q7E-65-500	1 ks	253 l	0 l	253 l	253 l	109,0 kW
Q7-220-34	1 ks	220 l	0 l	220 l	59 l	30,3 kW
Q7-300-44	1 ks	300 l	0 l	300 l	182 l	39,2 kW
Q7-400-44	1 ks	400 l	0 l	400 l	282 l	39,2 kW