



Informace o případě	
Typ případu	Bytové domy
Číslo zakázky	Příklad č. 5
Název zakázky	Bytový dům - 19 b.j.
Zadavatel	
Zpracovatel	Slavíková

Maximální limity pro výpočet	
Počet ohřivačů	3 ks
Limit nedostatku TUV	200 litry

Typ ohřivače	Počet	Objem TUV		Objem TUV		Výkon celkem
		v ohřivačích	Nedostatek TUV	celkem	Přebytek TUV	
Stacionární s odtahem do komína						
Q7-50-NRRT	3 ks	570 l	0 l	570 l	146 l	52,5 kW
Q7-75-NRRS	3 ks	795 l	0 l	795 l	371 l	52,5 kW
Q7-100-NRRS	3 ks	1 065 l	0 l	1 065 l	1 065 l	62,1 kW
Q7-75-NRRS/E	3 ks	870 l	122 l	992 l	0 l	42,6 kW
Stacionární s intenzivním ohřevem a odtahem do komína						
Q7E-80-115	2 ks	618 l	0 l	618 l	165 l	52,0 kW
Q7E-80-140	2 ks	618 l	0 l	618 l	618 l	64,0 kW
Q7E-80-180	2 ks	596 l	0 l	596 l	596 l	82,0 kW
Q7E-95-199	2 ks	714 l	0 l	714 l	714 l	92,0 kW
Q7E-95-260	1 ks	335 l	0 l	335 l	335 l	63,0 kW
Q7E-70-360	1 ks	278 l	0 l	278 l	278 l	78,0 kW
Q7E-65-400	1 ks	253 l	0 l	253 l	253 l	98,0 kW
Q7E-65-500	1 ks	253 l	0 l	253 l	253 l	109,0 kW
Q7-220-34	2 ks	440 l	0 l	440 l	440 l	60,6 kW
Q7-300-44	2 ks	600 l	0 l	600 l	600 l	78,4 kW
Q7-400-44	2 ks	800 l	0 l	800 l	800 l	78,4 kW